

### La Fréquence des contrôles d'étanchéité

Mois (Remarque : si muni d'une détection de fuite, la durée est doublée)		12 ou 24	6 ou 12	3 ou 6
Tonne CO2 équivalent >		5	50	500
Réfrigérant	GWP	Quantité de réfrigérant en kg		
R 32	675	7,4	74,08	740,74
R 134a	1430	3,5	34,97	349,65
R 404a	3922	1,27	12,75	127,49
R 407a	2107	2,37	23,73	237,3
R 407c	1774	2,82	28,18	281,85
R 407f	1825	2,74	27,4	273,97
R410A	2088	2,39	23,94	239,46
R 422a	4143	1,21	12,07	120,69
R 422d	2729	1,83	18,32	183,22
R 442 A (rs50)	1888	2,65	26,48	264,83
R449A (xp40)	1397	3,58	35,79	357,91
R 507	3985	1,25	12,55	125,47